	Autore: M. Esposito
lella Moscova,3 – 20121 Milano	
	REV.1
no Milanese- Loc.Castelletto (datacenter Mil03)	

Massimo Esposito
06/05/2026 15:56:00 UTC+0200

JACOBS ITALIA S.P.A.
Via della Moscova,3
20121 Milano

Oggetto: Determinazione del contenuto di concentrazione di attività di radon su campioni di acqua – **PZ2 - Comune Settimo Milanese- Loc.Castelletto (datacenter Mil03)**

Con riferimento agli accordi intercorsi si invia in allegato il rapporto di prova relativo alla determinazione del contenuto di concentrazione di radioattività su un campione di acqua denominato "PZ2 - Comune Settimo Milanese- Loc.Castelletto (datacenter Mil03)".
In assenza di riferimenti normativi specifici per campioni ambientali, si fornisce come indicazione il valore di parametro riportato in D.Lgs n 28-15/02/2016 e ss.mm.ii relativamente alle acque destinate al consumo umano.

Parametri e radionuclidi	**Rapporto di prova**	**Concentrazione misurata (Bq/L)**	**Valore di parametro[1] (Bq/L)**
^{222}Rn	2026-877-B	20,1±2,9	100

La concentrazione di attività di radon risulta inferiore al valore di parametro riportato nel D.Lgs 28/2016.

Ing. Massimo Esposito
Ordine Ingegneri della Provincia di Bologna – N.8430 d'Iscrizione
Esperto di Radioprotezione – N. 572 d'iscrizione

[1] D.Lgs 28/2016 All. I